

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Metz, le 5 octobre 2015

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MANDEREN
ROUTE DE TUNTING

57480 MANDEREN

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

SIE MEINSBERG

Type	Code	Nom	
Prélèvement	00085880		Prélevé le : jeudi 24 septembre 2015 à 11h53
Unité de gestion	0284	SIE MEINSBERG	par : LEICHT OLIVIER
Installation	UDI 002065	MEINSBERG 1	Type visite : D1
Point de surveillance	S 0000003412	POINT COMMUNAL MANDEREN	Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Localisation exacte		ECOLE MATERNELLE EVIER SANITAIRE	
Commune		MANDEREN	

Mesures de terrain

Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0 qualit.			
Couleur (qualitatif)	0 qualit.			
Odeur (qualitatif)	0 qualit.			
Saveur (qualitatif)	0 qualit.			

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'air	20,0 °C			
Température de l'eau	16,5 °C			25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,8 unitépH		6,50	9,00
----	-------------	--	------	------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTATION

Chlore combiné	<0,05 mg/LCl ₂			
Chlore libre	0,48 mg/LCl ₂			
Chlore total	0,51 mg/LCl ₂			

Commentaires de terrain

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IPL santé environnement durables, MAXEVILLE 5401
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00085888 Référence laboratoire : 15M054113-001

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Agence Régionale de Santé de Lorraine - 3 Boulevard Joffe - CS n° 80071 - 54036 NANCY CEDEX - www.ars.lorraine.sante.gouv.fr
Délégation Territoriale de Moselle - 27, Place Saint Thiébault - 57045 METZ cedex 1 - tél. 03 87 37 56 00 / fax. 03 87 37 56 56

PLV : 00085880 page : 2

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,1 NFU				2,00
FER ET MANGANESE					
Fer total	5 µg/l				200,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	570 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00085880)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé de Lorraine
Le Délégué Territorial de la Moselle



Michel MULIC

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Agence Régionale de Santé de Lorraine - 3 Boulevard Joffe - CS n° 80071 - 54036 NANCY CEDEX - www.ars.lorraine.sante.gouv.fr
Délégation Territoriale de Moselle - 27, Place Saint Thiébault - 57045 METZ cedex 1 - tél. 03 87 37 56 00 / fax. 03 87 37 56 56